


- LEGENDA:**
- ▬ Rozvádzač Ro IP44/20 mont. na S1 stĺpik
 - LED SVIETIDLO 200 W
 - Výložník 4+2 ocel. stĺpik 6m hr.4,5mm s výložníkom pre svetidlo
- PROSTREDIE STN 33 2000 5-51
 PRE VONKAJŠIE VPLYVY
 AC1, AD2-dážď, AE3, AF1, AG1, AH1
 AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS2
 BA1, BC3, BD1, BE1
 CA1, CB1

EL. INSTALÁCIA NAVRHNUTA KABLMI ČYKY-J 3x6: 3x1,5 mm;
 POSPAJANIE NEZIVYCH VODIVÝCH KOVOVÝCH ČASTÍ VYKONAŤ VODICOM
 Fáz Ø10mm a CYA 10mm² PE SVORKOVNICU V ROZVADZACI RO
 UZEMNOVACIU SUSŤAVU A OCHRANNE VYHOTOVENIE POSPAJANIA
 VYKONAŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54

- ROZVODNÁ SIEŤ
- ZAKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ OCHRANA PRI PORUČHE (PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ
 - TN-C-S;1+1N+PE, AC 50Hz,230V
 - IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ(KRYTIAMI
 - SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPÁJANIA V SIETI TN ZVYŠENA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

PRIVOD RIEŠIŤ ZEMN. KABLOM ČYKY-J 30x4mm² V CHRÁNIČKE FKV Ø 50mm.



		MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V BOJNICIACH; ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL		ELEKTROINŠTALÁCIE	
Autor:	Ing. V.Kmeť	Parc.č.:	2338	Stupeň PD:	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V.Kmeť	Mesto stavby:	CINTORINSKÁ 77 972 01 Bojnice	PROJEKT STAVBY	
Zodpovedný projektant:	Ing. V.Piliňovič	Stavebný objekt:	SO 12.1 MULTIFUNKČNÉ HRISKO UMELOU TRÁVOU	Dátum:	12/2024
Vypracoval:	J. Paľko	Oblasť výkresu:	ELEKTROINŠTALÁCIE	Zak.číslo:	BO10824
			UMELÉ OSVETLENIE	Formát:	A4
				Merka:	Číslo výkresu:
					2.2.